



Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle
50968 Köln

Solutronic GmbH
Nürtinger Strasse 83
72663 Großbettlingen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17 PI/Ow
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Telefon: +49 221 3778-6301
Fax: +49 221 3778-6322
E-Mail: pohl.wolfgang@bgetf.de
Datum: 26.03.2008

Unbedenklichkeitsbescheinigung 08009

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Schaltstelle

Typ: ENS

**Bestimmungsgemäße
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.
Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der Wechselrichter SOLPLUS 25, SOLPLUS 35, SOLPLUS 50, SOLPLUS 55

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1
(2006-02)

"Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Prüfbericht vom 14.02.2005 (ISET e.V., Kassel) und in KW 13, 2008 nachgeprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis

31.12.2013

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle