



Fachausschuss Elektrotechnik  
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
50968 Köln

POWER-ONE ITALY SPA  
Via San Giorgio 642  
52028 Terranuova  
Bracciolini, AR,  
Italy

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen UB.010.17 PI/wi  
(bitte stets angeben):  
Ansprechperson: Herr Pohl  
Telefon: +49 221 3778-6301  
Fax: +49 221 3778-6322  
E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.de  
Datum: 13.11.2009

## Unbedenklichkeitsbescheinigung 09010

### (Prüfschein)

**Erzeugnis:** Selbsttätig wirkende Schaltstelle

**Typ:** Aurora PVI-DE

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integraler Bestandteil der Wechselrichter:  
PVI-4.2-OUTD-DE/S-DE/DS-DE/DE-W ,  
PVI-3.6-OUTD-DE/S-DE/DS-DE/DE-W,  
PVI-3.0-OUTD-DE/S-DE/DS-DE/DE-W

**Prüfgrundlagen:**

DIN V VDE V 0126-1-1:  
2006-02 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Prüfbericht 2.04.00536.1.0 vom 07.05.2008 Arsenal, Wien geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis

**31.12.2014**

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle